



INTER - TECH

Général Industrie et Equipement
(G.I.E)

Electricité
Froid
Courant Faible
Sécurité Incendie
Hydraulique
Maintenance Industrielle
Etudes et réalisations
Entretien et Réparation

CTél: (221) 33 867 76 08
Port: (221) 77 635 53 69
Email: intertechsn@yahoo.fr
Liberté 6 Extension N°139 B

FICHE D'INTERVENTION

N° 0000167

Client: CLINIQUE NEST	Date prévu de prestation :
Adresse :	Date de Prestation : 24/01/2023
Téléphone :	N° de Devis :

Nature des Travaux

- **Coupe circuit électrique Général sur installation**
- * **VÉRIFICATION et diagnostique des Appareilles**
- * **Intervention sur onduleur DC/AC Gellé. Qui provoque le court circuit.**

Détails de l'intervention

Type de l'intervention

☐ Préventif ☒ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux

Appareil onduleur Général et Réparation	Début 17h
Référence ONDULEUR Backup Série	Fin 19h
Emplacement Local Technique	Durée 2h

Diagnostic

Avoir défaillance sur onduleur à l'atelier avant établissement d'un devis.

Recommandation

Remettre le local technique dans les Normes de protection et rangement.

Hatabatou

INTER-TECH
Général Industrie et Equipement
Tél: 77 635 53 69 - 33 867 76 08