



ASCENSEURS KONE ELEVATORS FINLANDE



TECHNOSUD

☎ 33 823 55 37 FAX 33 821 61 42

9, rue de Thann - BP 3294 Dakar

E-Mail : technosud@orange.sn

Dakar, le 16.06.2023

Client : Nest fast Africa

Marque de l'ascenseur : KONE

Numéro d'identification :

11625586

FICHE DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN MENSUEL N° M

MODULE 1 : CONTROLE DES ELEMENTS MECANQUES

N° 13260

(NE = Non Existant, NF= Non Fonctionnel, OK= Fonctionnel)

I - CONTROLE DES ELEMENTS DE SECURITE	NE	NF	OK
1.1 Vérification de l'interphone et de l'alarme	☐	☐	☒
1.2 Vérification de l'éclairage de secours intérieur cabine	☐	☐	☒
1.3 Vérification de l'efficacité des serrures des portes palières	☐	☐	☒
1.4 Vérification fixation balustrade (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.5 Vérification STOP (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.6 Vérification manœuvre d'inspection sur le toit de cabine	☐	☐	☒
1.7 Vérification bouton d'arrêt d'urgence (cuvette)	☐	☐	☒

II - CONTROLE EN CABINE	NE	NF	OK
2.1 Vérification précision d'arrêt cabine par rapport au palier	☐	☐	☒
2.2 Vérification des éventuels bruits et vibrations	☐	☐	☒
2.3 Vérification jeu cabine	☐	☐	☒
2.4 Vérification fixation de la main courante	☐	☐	☒
2.5 Vérification fixation des éléments du panneau de service (bouton, voyant) et du photocellule	☐	☐	☒

III - CONTROLE EN GAINE/EN MACHINERIE	NE	NF	OK
3.1 Vérification contact de fermeture porte cabine	☐	☐	☒
3.2 Vérification limiteur mécanique hors course	☐	☐	☒
3.3 Vérification de l'opérateur porte palière (câble porte, patin, roulette chariot)	☐	☒	☐
3.4 Vérification des éléments de guidage (cabine et contre - poids)	☐	☒	☐
3.5 Lubrification des parties mobiles	☐	☐	☒
3.6 Dépoussiérage de la gaine, du toit cabine et de la cuvette	☐	☐	☒

OBSERVATION DU CLIENT :

.....

.....

.....

OBSERVATION DU TECHNICIEN :

Reviser les portes palières cabine et toit RS usés
Reviser les portes palières cabine et toit RS usés
Reviser les portes palières cabine et toit RS usés

Le Client

Goune
Dip
Niakh

Le Technicien

Mustapha Mb. Gueye